

Главное управление  
Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области  
(ГУ МЧС России по Свердловской области)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 127/1/1  
по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности**

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24 "Ладушки  
(МКДОУ "Детский Сад № 24), заведующий Ощукова Галина Николаевна  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

во исполнение: распоряжения Врио начальника ОНД и ПР Талицкого городского округа,  
Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
подполковника внутренней службы Зайкова Д.В. № 127 от «28» октября 2019 и ст. 6.1  
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Дата и время проведения проверки:

"05" ноября 2019г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

"19" ноября 2019г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 30 мин.

"26" ноября 2019г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

"02" декабря 2019г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 00 час. 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Проведена плановая выездная проверка: Зайковым Дмитрием Валентиновичем, Врио начальника  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа,  
Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области; Бакиным  
Станиславом Юрьевичем, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС  
России по Свердловской области,

эксперты: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24 "Ладушки  
по адресу: 623610, Свердловская область, Талицкий район, с. Бутка, ул. Строителей, 1 б

Совместно с: Ощуковой Галиной Николаевной, заведующим МКДОУ "Детский сад № 24  
"Ладушки".

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписан | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта | Срок устранения нарушения | Отметка (подпись) о выполнении |
|-------------|---|---|---------------------------|--------------------------------|
|-------------|---|---|---------------------------|--------------------------------|

| ия | конкретного места<br>выявленного нарушения  | РФ и (или) нормативного<br>документа по пожарной<br>безопасности, требования<br>которого (ых) нарушены   | обязательн<br>ых<br>требований<br>пожарной<br>безопаснос<br>ти | и<br>(указывает<br>я только<br>выполнени<br>е) |
|----|---|--|--|--|
| 1. | 2.  | 3.   | 4.   | 5.   |
| 1. | <p>На объекте защиты (здание детского сада) при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов изменено направление открывания дверей (двери открываются не по направлению выхода из здания), а именно:</p> <p>1). На 1 этаже из коридора (помещение №9 по тех.паспорту БТИ) в помещение лестничной клетки (помещение №71 по тех. паспорту БТИ).</p> <p>2). На 1 этаже из помещения игровой комнаты (помещение №6 по тех.паспорту БТИ) в помещение раздевалки (помещение №2 по тех.паспорту БТИ).</p> <p>На объекте защиты (здание детского сада) при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов не допускать изменение направления открывания дверей.</p> <p>Двери эвакуационных выходов, а именно:</p> <p>1). На 1 этаже из коридора (помещение №9 по тех.паспорту БТИ) в помещение лестничной клетки (помещение №71 по тех. паспорту БТИ).</p> <p>2). На 1 этаже из помещения игровой комнаты (помещение №6 по тех.паспорту БТИ) в помещение раздевалки (помещение №2 по тех.паспорту БТИ).</p> <p>выполнить открывающимися по направлению движения людей при эвакуации.</p> | <p>п.п. ж) п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390); ч. 3, ч. 4 ст. 4, п.п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (Утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 171); п. 6.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие с 1 января 1998)</p> | <p>соот.<br/>смет</p> <p>15.06.2020</p>                        |  |
| 2. | <p>На объекте защиты (детский сад) на 1 этаже предел огнестойкости дверей</p>   | <p>ч. 3, ч. 4 ст. 4, п.п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88 Таблица 23, Таблица 24 Федерального закона от</p>   | <p>15.06.2020</p>  |  |

|           |  |   |   |  |
|-----------|--|---|---|--|
|           | <p>помещений складов, электрощитовой (по техническому паспорту БТИ помещение № 10, №11, №19, №20, №27, №28) не соответствует требуемому пределу огнестойкости не менее EI 30.</p> <p>На объекте защиты (детский сад) на 1 этаже заполнение дверных проемов помещений складов, электрощитовой (по техническому паспорту БТИ помещение № 10, №11, №19, №20, №27, №28) выполнить с соответствующим пределом огнестойкости (не менее EI 30). Установить противопожарные двери.</p> | <p>22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 5.14 Таблица 1, Таблица 2* п. 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. N 18-7); п. 3.21 СНИП 2.08.02-85 «Общественные здания и сооружения».</p>                     | <p><i>Селиванов</i></p>                   |  |
| <p>3.</p> | <p>На объекте защиты (здание детского сада) в инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.</p> <p>На объекте защиты (здание детского сада) в инструкции о мерах пожарной безопасности отразить информацию и требования о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.</p>                                     | <p>п.п. «л» п. 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства от 25.04.2012 года № 390).</p>  | <p><i>Селиванов</i></p> <p>15.06.2020</p> |  |
| <p>4.</p> | <p>На объекте защиты (здание детского сада) на путях эвакуации отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение.</p> <p>На объекте защиты (здание детского сада) на путях эвакуации выполнить аварийное (эвакуационное) освещение.</p>  | <p>п. 33, п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390); ч. 3, ч. 4 ст. 4, п.п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О</p> | <p><i>Селиванов</i></p> <p>15.06.2020</p> |  |

|    |   |   |            |  |
|----|---|---|------------|--|
|    |   | техническом регулировании»; п. 7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». |            |  |
| 5. | <p>На объекте защиты (здание детского сада) при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов допущено устройство порогов (трубы отопления) на путях эвакуации (помещения №57, №41, №1, №37 по тех.паспорту БТИ).</p> <p>На объекте защиты (здание детского сада) при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов не допускать устройство порогов (трубы отопления). Демонтировать (или устранить путем выполнения пандуса с коэффициентом 1:6) на путях эвакуации (помещения №57, №41, №1, №37 по тех.паспорту БТИ).</p> | Нарушен п.п. «а», «б» п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.          | 15.06.2020 |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Врио начальника ОНД и ПР Талицкого городского округа,

Тугулымского городского округа

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

подполковник внутренней службы Зайков Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«02» декабря 2019 г.

  
(подпись)  
М.И.П.\*

инспектор ОНД и ПР Талицкого городского округа,  
Тугулымского городского округа  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
старший лейтенант внутренней службы Бакин С.Ю.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«02» декабря 2019 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

✓ 

(подпись)

« 02» декабря 2019 г.

Заведующий МКДОУ "Детский Сад № 24  
"Ладушки" Ощукова Г.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**

ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99.

ДНД МЧС России 8 (495)449-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 1041877024692672594062349224419429428135570477

Владелец Ощукова Галина Николаевна

Действителен с 06.12.2022 по 06.12.2023