

Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 128/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24 "Ладушки
(МКДОУ "Детский Сад № 24), заведующий Ощукова Галина Николаевна
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

во исполнение: распоряжения Врио начальника ОНД и ПР Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
подполковника внутренней службы Зайкова Д.В. № 128 от «28» октября 2019 и ст. 6.1
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Дата и время проведения проверки:

"19" ноября 2019г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

"26" ноября 2019г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 01 час. 30 мин.

"02" декабря 2019г. с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 00 час. 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Проведена плановая выездная проверка: Зайковым Дмитрием Валентиновичем, Врио начальника
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области; Бакиным
Станиславом Юрьевичем, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС
России по Свердловской области,

эксперты: не участвовали

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24 "Ладушки
по адресу: 623610, Свердловская область, Талицкий район, с. Бутка, ул. Бориса Ельцина, 12

Совместно с: Ощуковой Галиной Николаевной, заведующим МКДОУ "Детский сад № 24
"Ладушки".

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (подпись и указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<p>Руководителем организации не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты в здании кухни (АУПС, СОУЭ), не организовано проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформление акта проверки.</p> <p>Отсутствует исполнительная документация на установку автоматической пожарной сигнализации.</p> <p>Обеспечить наличие на объекте защиты исполнительной документации на установку автоматической пожарной сигнализации.</p>	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства от 25.04.2012 года № 390).	15.06. 2020г brr	
2.	<p>В здании кухни руководителем организации не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (АУПС, СОУЭ).</p> <p>В здании кухни руководителю организации обеспечить (организовать) в соответствии с годовым планом-графиком,</p>	п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства от 25.04.2012 года № 390).	16.06. 2020г	

	составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (АУПС, СОУЭ).			
3.	<p>На объекте защиты (здание детского сада) в инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.</p> <p>На объекте защиты (здание детского сада) в инструкции о мерах пожарной безопасности отразить (дополнить) информацией о требованиях по допустимому (предельному) количеству людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.</p>	п.п. «л» п. 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства от 25.04.2012 года № 390).	15.06. 2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Врио начальника ОНД и ПР Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
подполковник внутренней службы Зайков Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
« 02» декабря 2019 г.



М.Л.П.*

инспектор ОНД и ПР Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
старший лейтенант внутренней службы Бакин С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«02» декабря 2019 г.



М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(а):

✓ 
(подпись)

Заведующий МКДОУ "Детский Сад № 24
"Ладушки" Ощукова Г.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

«02» декабря 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99.

ДНД МЧС России 8 (495)449-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 1041877024692672594062349224419429428135570477

Владелец Ощукова Галина Николаевна

Действителен с 06.12.2022 по 06.12.2023