

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«06» марта 2024 г., 66240061000209802280
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа, Тугулымского
городского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления
МЧС России по Свердловской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«19» марта 2024 г., 11 час. 00 мин. № 2403/029-66/10-В/ПИБ

(дата и время составления предписания)

Свердловская область, Талицкий район, г. Талица, ул. Заводская, 13 б

(место составления предписания)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от «06» марта 2024 г., № 2403/029-66/10-В/ПИБ, учетный номер проверки 66240061000209802280.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Инспекционный визит проведен в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:

1. Рогачев Виктор Владимирович – старший инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор Талицкого ГО, Тугулымского ГО по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

4. Инспекционный визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, р-н Талицкий, с Бутка, ул Стронтелей, Дом 1б

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена инспекционный визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 24 "ЛАДУШКИ" ИНН 6654009482, адрес регистрации юридического лица: 623610, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ТАЛИЦКИЙ, СЕЛО БУТКА, СТРОИТЕЛЕЙ УЛИЦА, ДОМ 1Б

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их идентификационные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «19» марта 2024 года, 10 час. 00 мин.

по «19» марта 2024 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по содержанию контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты (здание детского сада) при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС, СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. (акт приемки в эксплуатацию системы от ноября 2011 года). Нарушены п. 54 Правил

противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479); ч.4 Ст.4, п. 2 ч. 1 Ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 2.2.1 ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»; п.4.2.4.3, п. 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; п. 5.1.7 ГОСТ 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 60/1 от 19.08.2022, пункт предписания Пункт 1. Место выявления нарушения: Здание и помещения МКДОУ "Детский сад № 24 "Ладушки"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.


Срок устранения нарушения:

17.02.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекционного визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор Талицкого ГО, Тугулымского ГО по пожарному надзору) Рогачев Виктор Владимирович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



Рогачев Виктор Владимирович - старший инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор Талицкого ГО, Тугулымского ГО по пожарному надзору), телефон: 83437124520, e-mail: ond-talitsa@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Рогачев Виктор Владимирович *Михайлова Екатерина* *Заварушина*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«11» часов «00» минут «19» 03 2024 г.

Виктор

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

